

ПРИНЯТО:

На Педагогическом совете МАОУ  
«Инженерно-экономический лицей».

Протокол № 1 от 31. августа 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «Инженерно-  
экономический лицей»

Ю.А. Ярышкина

Приказ № 52 от  
«31» августа 2022 г.

## **Программа проведения вводного инструктажа по пожарной безопасности**

### **1. Область применения**

1.1. Настоящая программа устанавливает основные требования пожарной безопасности на объектах МАОУ «Инженерно-экономический лицей» (далее – Учреждение) и распространяется на всех сотрудников и посетителей.

1.2. Инструкция разработана согласно Федеральному закону от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с изменениями на 22 декабря 2020 года), в соответствии с Федеральным законом РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года), «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г., в соответствии с пунктом 1 Приложения N 2 к приказу МЧС России от 18 ноября 2021 года N 806, другими нормативно-правовыми актами по организации и обеспечению пожарной безопасности в целях исполнения и применения всеми работниками Учреждение(далее - компания), с целью защиты их жизни и здоровья, имущества компании, охраны окружающей среды.

1.3. Наряду с настоящей инструкцией следует руководствоваться иными нормативными документами, инструкциями Учреждение, которые содержат требования пожарной безопасности, утвержденные в установленном порядке.

### **2. Общие сведения о специфике и особенностях Учреждение по условиям пожаро- и взрывоопасности**

2.1. Учреждение не имеет производственные помещения, относящиеся к категории "Е" (взрывоопасные), а так же в ведении организации находятся складские помещения, относящиеся к категории "Е" (взрывоопасные).

### **3. Содержание территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных и аварийных путей и выходов, систем предотвращения пожара и противопожарной защиты Учреждения.**

3.1. Проезды, проходы и подъезды к колодцам пожарных гидрантов, используемым в целях пожаротушения, доступы к наружным лестницам и пожарному инвентарю необходимо содержать в исправном состоянии и доступными для использования (они должны быть всегда свободными). Территория должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, снега и льда.

3.2. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При нахождении людей в помещении двери можно закрывать только на внутренние, легко открывающиеся запоры.

3.3. С целью обеспечения оперативной эвакуации персонала и посетителей Учреждение на видных местах размещены поэтажные планы эвакуации в случае пожара. В дополнение к схематическому плану эвакуации разработана инструкция, определяющая действия сотрудников по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки всех задействованных в целях эвакуации.

3.4. В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г. разработан порядок содержания первичных средств пожаротушения в Учреждении.

К первичным средствам пожаротушения относятся устройства, инструменты и материалы, предназначенные для локализации или тушения пожара на начальной стадии его развития (внутренний противопожарный водопровод, огнетушители, вода, песок, войлок, кошма, асбестовое полотно, ведра, лопаты и др.).

3.4.1. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения.

3.4.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода обязаны быть укомплектованы стволами и рукавами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Надо не реже одного раза в полгода производить перекачку рукавов на новую скатку.

3.4.3. Пожарные шкафы, где размещаются первичные средства пожаротушения (пожарный запорный кран с соединительной головкой, пожарный напорный рукав с присоединенным к нему пожарным стволом, огнетушители), должны иметь приспособления для хранения ключей и опломбирования.

3.4.4. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже 2-х раз в год. Указанное оборудование должно находиться в исправном состоянии.

3.4.5. При выборе, размещении и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями норм пожарной безопасности (раздел XIX Правил противопожарного режима России, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г.).

3.4.6. Огнетушители размещаются в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное воздействие нагревательных приборов, на высоте от пола не выше 1,5 м (от верхнего края огнетушителя), в шкафах пожарных кранов, в отдельных шкафах или в специальных тумбах.

Огнетушители надо содержать в исправном состоянии, время от времени осматривать, проводить проверку и своевременно перезаряжать. Огнетушители делятся на переносные (массой до 15 кг) и передвижные (массой не меньше 15 кг, но не больше 400 кг).

3.5. При эксплуатации помещений Учреждение запрещается:

3.5.1. проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и прочих легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

3.5.2. монтировать глухие металлические решетки на окнах и приемках на окнах подвалов;

3.5.3. устраивать на лестничных клетках и коридорах кладовые, хранить под маршами лестниц и на площадках вещи, мебель и прочие горючие материалы;

3.5.4. применять на путях эвакуации горючие материалы в целях отделки, облицовки, окраски стен и потолков, ступеней и площадок на лестничных клетках;

3.5.5. снимать предусмотренные проектными решениями двери эвакуационных выходов из поэтажных холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток;

3.5.6. производить изменения объемно-планировочных решений, вследствие которых ухудшаются условия безопасной эвакуации, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам;

3.5.7. заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

3.5.8. эксплуатировать электролампы и светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными их конструкцией;

3.5.9. пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и прочими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара, эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной, либо потерявшей защитные свойства изоляцией;

3.5.10. оставлять, уходя из помещений, находящиеся под напряжением радиоприемники, персональные компьютеры, бытовые электронагревательные приборы.

3.6. Запрещено курение на территории и в помещениях, помимо мест на территории, специально отведенных и оборудованных для курения. На указанной территории размещаются знаки пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

#### **4. Статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты организации**

4.1. Пожаров до настоящего времени не было и на настоящий момент нет.

4.2. Рассмотрим общие причины возникновения пожаров. Основными причинами пожаров являются:

4.2.1. неисправность оборудования, нарушение технологического процесса;

4.2.2. нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;

4.2.3. нарушение правил устройства и эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и установок;

4.2.4. нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования;

4.2.5. нарушение правил устройства и эксплуатации печей;

4.2.6. неосторожное обращение с огнем;

4.2.7. другие причины: нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ, взрывы, самовозгорание веществ и материалов, нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ (отогревание труб, двигателей и пр.), грозовые разряды, нарушение правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий и др.

4.3. В соответствии со статистикой максимальное количество пожаров и возгораний возникает по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования – более 30% от общего числа загораний, на втором месте - неосторожное обращение с огнем (чуть менее 30%).

## **5. Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, в области пожарной безопасности. Ответственность лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, за нарушение обязательных требований пожарной безопасности.**

5.1. Сотрудники Учреждения отвечают за нарушение требований пожарной безопасности согласно действующему законодательству.

5.2. Согласно статье 34 Федерального закона от 18.11.94 г. "О пожарной безопасности" (в ред. Федерального закона от 28.05.2017 N 100-ФЗ) сотрудники Учреждения обязаны:

5.2.1. соблюдать требования пожарной безопасности:

5.2.1.1. соблюдать в помещениях и на территории Учреждения требования "О мерах пожарной безопасности", приказ по Учреждению "Об установлении противопожарного режима" и поддерживать противопожарный режим;

5.2.1.2. соблюдать меры безопасности при пользовании электрическими и газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

5.2.1.3. лица, которые отвечают за проведение массовых мероприятий (торжеств, дискотек, и др.) на территории, обязаны перед их началом тщательнейшим образом осмотреть помещения на предмет пожарной безопасности и обеспечить дежурство ответственных лиц.

5.2.1.4. все работники, вновь принятые на работу, должны проходить противопожарный инструктаж, проводимый должностными лицами, на которых генеральный директор Учреждения своим приказом возложил эти обязанности

5.2.2. при обнаружении пожаров без промедления уведомлять о них пожарную службу охраны. Сообщить о пожаре в подразделение пожарной охраны по телефонам: с мобильных телефонов: оператор "Мегафон" - "010", "112"; оператор "МТС" - "010", "112"; оператор "Билайн" - "001", "112"; со стационарных телефонов: 01, 112 и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара;

5.2.3. до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

5.2.4. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

5.2.5. исполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

5.2.6. предоставлять в порядке, который установлен законодательством России, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, являющихся их собственностью производственных, хозяйственных, иных строений и помещений с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

5.3. Согласно статье 37 федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О пожарной безопасности" руководители обязаны:

5.3.1. соблюдать требования пожарной безопасности, исполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

5.3.2. разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

5.3.3. проводить противопожарную пропаганду, обучать своих сотрудников мерам пожарной безопасности;

5.3.4. включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

5.3.5. содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, в том числе первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

5.3.6. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их развития и возникновения, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

5.3.7. предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства;

5.3.8. обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных прямых обязанностей на территории, в строения, сооружения и на иные объекты предприятий;

5.3.9. предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности, производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;

5.3.10. немедленно сообщать в пожарную службу охраны о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

5.3.11. содействовать деятельности добровольных пожарных;

5.3.12. обеспечивать содержание и создание подразделений пожарной охраны на объектах, входящих в утверждаемый правительством России перечень объектов, важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов России, на которых в обязательном порядке создается пожарная служба охраны (за исключением объектов, на которых создаются объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы).

5.4. Директор осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственном объекте и несет личную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

5.5. Директор Лицея своим приказом о противопожарных мероприятиях и назначении ответственных лиц за пожарную безопасность определяет ответственность за противопожарное состояние, за содержание территорий, помещений компании, эвакуационных путей, за проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и производственных работах, за содержание первичных средств пожаротушения.

5.6. Согласно статье 38 вышеуказанного Федерального закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности согласно законодательства России несут:

5.6.1. собственники имущества;

5.6.2. руководители федеральных органов исполнительной власти;

5.6.3. руководители органов местного самоуправления;

5.6.4. лица, уполномоченные владеть, пользоваться, либо распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

5.6.5. лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

5.6.6. должностные лица в пределах их компетенции.

5.7. Лица, указанные в части первой статьи 38 федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О пожарной безопасности", иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, за иные нарушения закона в сфере пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной либо уголовной ответственности согласно законодательству России.

## **6. Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, утвержденный руководителем организации.**

6.1. В рамках этой темы лица, осуществляющие трудовую или служебную деятельность на объектах Учреждения, в процессе инструктажа должны ознакомиться со статьями 1-64 главы 1 (Основные положения) Правил противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г. и с локальным нормативным актом Учреждение «Порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в Учреждении, по программам противопожарного инструктажа».

## **7. Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на объектах защиты**

Система обеспечения пожарной безопасности: система предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

7.1. С целью обеспечения мер по предотвращению и тушению пожаров, на объектах Учреждения, введен противопожарный режим.

7.2. Противопожарный режим - это совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, которые определяют комплекс организационно-технических мероприятий в Учреждении по обеспечению пожарной безопасности.

7.3. Система мероприятий по обеспечению пожарной безопасности складывается из трех основных групп:

7.3.1. Мероприятия по установлению противопожарного режима.

7.3.2. Мероприятия по определению и поддержанию надлежащего противопожарного состояния во всех зданиях, сооружениях, помещениях, участках, площадках, кабинетах, отдельных местах и точках.

7.3.3. Мероприятия по контролю, надзору за выполнением правил пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, сооружений, помещений, коммунальных сетей, оборудования, инвентаря и т.п.

7.4. Противопожарный режим в Учреждения включает:

7.4.1. регламентирование порядка проведения временных огневых и других пожароопасных работ;

7.4.2. оборудование специальных мест для курения или полный запрет курения;

7.4.3. оборудование всех помещений Учреждения табличками с указанием номера телефона вызова пожарной охраны и фамилии и инициалы ответственного за противопожарное состояние в помещении;

7.4.4. установление порядка обесточивания электрооборудования в случае пожара и в конце рабочего дня;

7.4.5. установление порядка уборки горючих отходов, пыли, промасленной ветоши, спец. одежды;

7.4.6. определение мест и допустимого количества хранения взрывопожароопасных веществ, одновременно находящихся в помещениях, на складе;

7.4.7. установление порядка осмотра и закрытия помещений после окончания рабочего дня;

7.4.8. определение действий работников при обнаружении пожара;

7.4.9. установление порядка и сроков прохождения противопожарных инструктажей и обучения по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации и по программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности;

7.4.10. запрет на выполнение каких-либо работ без проведения соответствующего инструктажа (в том числе, лица, не прошедшие вводный и первичный инструктажи к осуществлению трудовой (служебной) деятельности в Учреждении не допускаются).

7.5. Противопожарный режим в Учреждении устанавливается приказом директора Лицея.

7.6. Поддержание надлежащего противопожарного порядка предполагает:

7.6.1. приобретение и сосредоточение в установленных местах необходимого количества первичных средств пожаротушения;

7.6.2. оборудование помещений Учреждения автоматической системой сигнализации;

7.6.3. поддержание в исправном состоянии пожарных кранов;

7.6.4. поддержание в исправном состоянии гидрантов, оснащение их необходимым количеством пожарных рукавов и стволов;

7.6.5. поддержание чистоты и порядка на территории;

7.6.6. содержание наружного освещения на территории в исправном состоянии;

7.6.7. оборудование системой оповещения людей о пожаре, включающей световую, звуковую, визуальную сигнализацию;

7.6.8. поддержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для пожаротушения, всегда свободными для проезда пожарной техники;

7.6.9. содержание в исправном состоянии противопожарных дверей, клапанов, других защитных устройств в противопожарных стенах и перекрытиях, а также устройств для самозакрывания дверей;

7.6.10. своевременное выполнение работ по восстановлению разрушений огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования;

7.6.11. поддержание в исправном состоянии прямой телефонной связи с ближайшим подразделением пожарной охраны;

7.6.12. недопущение установки глухих решеток на окнах и приямках у окон подвалов;

7.6.13. содержание дверей эвакуационных выходов в исправном состоянии, свободно открывающимися;

7.6.14. поддержание в исправном состоянии сети противопожарного водопровода.

7.7. Надзор и контроль за выполнением требований пожарной безопасности:

7.7.1. проведение должностными лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности, плановых и внеплановых проверок по оценке противопожарного состояния и соблюдения установленного противопожарного режима в Учреждении;

7.7.2. своевременное представление контрольно-измерительных приборов противопожарного оборудования и инвентаря для градуировки в органы метрологической службы;

7.7.3. представление государственным инспекторам по пожарному надзору для обследования и оценки, используемых помещений в порядке, установленном законодательством РФ.

7.8. Обеспечение пожарной безопасности достигается выполнением всех вышеперечисленных мероприятий.

7.9. Директор Лицея при разграничении ответственности подчиненных должностных лиц должен удостовериться, что каждый из них выполняет требования пожарной безопасности и обеспечивает их соблюдение подчиненными сотрудниками.

7.10. В Учреждение соответствующими инструкциями регламентированы:

7.10.1. порядок обесточивания электрооборудования по окончании рабочего дня и в случае пожара;

7.10.2. порядок использования и содержания первичных средств пожаротушения;

7.10.3. порядок содержания и контроль за работоспособностью и исправностью установок пожарной автоматики;

7.10.4. порядок контроля состояния огнезащитных покрытий строительных конструкций и инженерного оборудования;

7.10.5. порядок, нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;

7.10.6. порядок проведения временных пожароопасных и огневых работ;



7.10.7. порядок осмотра и закрытия помещений после окончания рабочего дня;

7.10.8. порядок, сроки прохождения противопожарного инструктажа и лица, ответственные за его проведение;

7.10.9. порядок эвакуации и действия работников при возникновении пожара.

**8. Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, при обнаружении пожара или признаков горения на объектах защиты организации, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции, электроустановок и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, пользовании системами, средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации имущества и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаробезопасное состояние всех помещений (подразделения), рабочего места.**

8.1. При обнаружении пожара или его признаков (задымления, запаха дыма и т. п.) каждый работник обязан: немедленно сообщить об этом в городскую пожарную службу охраны с мобильных телефонов: оператор "Мегафон" - "010", "112"; оператор "МТС" - "010", "112"; оператор "Билайн" - "001", "112", с городских телефонов, 01, 112 с указанием точного адреса Великие Луки, ул. Заслонова д.70, место возникновения пожара, свою должность и фамилию, наличие угрозы людям и голосом оповестить о случившемся сотрудников, которые находятся в строении, помещении, на этаже.

8.2. Принять меры по вызову к месту пожара руководителя Учреждения или должностного лица, его заменяющего или вышестоящего должностного лица.

8.3. Задействовать систему оповещения людей о пожаре. Оповещение о пожаре сотрудников Учреждения, которые находятся в располагающихся рядом помещениях, осуществляется голосом, имеющимися техническими средствами оповещения.

8.4. Приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации.

8.5. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять дополнительные меры по тушению пожара имеющимися в Учреждении первичными средствами пожаротушения. Это передвижные и переносные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их использования, пожарный инвентарь (несгораемые покрывала для изоляции очага возгорания, песок, бочки с водой, ящики с песком, ведра, багры).

8.6. Эвакуация людей Учреждения:

8.6.1. с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

8.6.2. с целью обеспечения оперативной эвакуации персонала и посетителей на видных местах размещены поэтажные планы эвакуации в случае возникновения пожара. В дополнение к схематическому плану эвакуации разработана инструкция, определяющая действия сотрудников по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации;

- 8.6.3. исключить условия, способствующие возникновению паники;
- 8.6.4. эвакуацию следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;
- 8.6.5. выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения работников в здание, где возник пожар;
- 8.6.6. воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения;
- 8.6.7. оказывать содействия пострадавшим.
- 8.6.8. покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна;
- 8.6.9. действия эвакуируемого в задымленных помещениях:
- 8.6.9.1. входя в задымленное помещение, дверь открывать медленно, прикрываясь ею;
- 8.6.9.2. двигаясь к выходу, пригнувшись или ползком, насколько возможно накрыв голову плотной тканью;
- 8.6.9.3. в целях защиты органов дыхания от продуктов горения использовать персональные средства фильтрующего действия или влажную ткань, закрывающую рот и нос;
- 8.6.9.4. в случае невозможности эвакуации через эвакуационные выходы:
- 8.6.9.5. уплотнить щели дверного проема, которые пропускают дым и токсичные продукты горения, смоченным водой материалом (шторы, полотенца и т. д.);
- 8.6.9.6. подавать жестовые и голосовые сигналы о помощи. Запрещается открывать окна в целях сигнализации о бедствии, за исключением случаев эвакуации через окно;
- 8.6.9.7. предпринять попытку с помощью подручных и спасательных средств (веревка, штормтрапы, шторы и др.) покинуть помещение (через окно, балкон, аварийный выход);
- 8.6.9.8. при отсутствии такой возможности, надо лечь на пол, прикрыть рот увлажненной повязкой и всеми возможными способами подавать сигнал о своем местонахождении до прибытия пожарных или спасателей.
- 8.6.9.9. при эвакуации запрещается пользоваться лифтом;
- 8.6.10. по окончании эвакуации сверить список и находившихся в помещениях Учреждения людей с количеством эвакуированных, доложить руководителю о результатах эвакуации и о сложившейся обстановке на месте возникновения пожара и принятых мерах по его тушению.
- 8.7. Эвакуация материальных ценностей.
- 8.7.1. эвакуацию материальных ценностей, служебной документации проводить только по путям эвакуации и лишь тогда, если жизни и здоровью нет явной угрозы;
- 8.7.2. если же на путях эвакуации присутствуют опасные факторы пожара (дым, лучистое тепло, искры и т.д.), необходимо без промедления запретить эвакуацию материальных ценностей, а начатую экстренно прекратить;
- 8.7.3. допускать к эвакуации материальных ценностей персонал, который имеет средства индивидуальной защиты органов дыхания.
- 8.8. Директор Лицея или лицо его заменяющее, должностные лица и лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности прибыв к месту пожара должны:

8.8.1. сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность дежурные службы ;

8.8.2. в случае угрозы жизни людей без промедления организовать их спасение, используя в этих целях имеющиеся силы и средства;

8.8.3. проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (сигнализации и оповещения, пожаротушения, дымоудаления);

8.8.4. если необходимо, отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, водяные и паровые коммуникации, остановить работу систем вентиляции в горящем и смежных с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, которые способствуют предотвращению развития пожара и задымления (отключение оборудования в зоне пожара производится дежурным персоналом, по распоряжению руководителя или лица, его заменяющего);

8.8.5. прекратить все работы в строении (если это допустимо по технологии), не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара;

8.8.6. удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, не участвующих в тушении пожара;

8.8.7. возглавить руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

8.8.8. обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, которые принимают участие в тушении пожара;

8.8.9. одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

8.8.10. организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать содействие в выборе кратчайших путей подъезда к очагу пожара;

8.8.11. сообщить руководителю подразделения пожарной охраны сведения о пожаре, пожароопасных, взрывчатых веществах, находящихся на территории Учреждения, о местах возможного нахождения людей, конструктивных и технологических отличительных чертах объекта, близлежащих сооружений и строений, месторасположении пожарных гидрантов и прочих средств пожаротушения.

8.9. Отключение общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места.

8.9.1. По окончании рабочего дня и в случае пожара работник, покидающий помещение последним, обязан произвести осмотр помещения и привести его в пожаровзрывобезопасное состояние: плотно закрыть все двери и окна, отключить все токоприемники (за исключением холодильников, аварийного и дежурного освещения, охранной и пожарной сигнализации, электроустановок, которые работают круглосуточно по требованиям технологии), выключить свет и отключить общеобменную вентиляцию (если вентиляция не отключается централизованно), выключить свет.

8.9.2. В соответствии с п. 6.24 СП7.13130-2013 для помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов. Отключение систем вентиляции и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов должно осуществляться по сигналам, формируемым

автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, а также при включении систем противодымной вентиляции.

8.9.3. В случае, если по окончании рабочего дня невозможно своими силами привести помещение в пожаровзрывобезопасное состояние, работник, покидающий помещение последним, обязан доложить об этом старшему должностному лицу, и действовать по его указанию.

8.9.4. Запрещается по окончании рабочего дня оставлять помещение, находящееся в пожаровзрывоопасном состоянии.

8.9.5. Убедившись, что покидаемое помещение находится в пожаровзрывобезопасном состоянии, закрыть помещение на ключ. Сдать ключ под роспись в охрану.

### План-схема действий при обнаружении пожара

Действие	Порядок и последовательность действий	Исполнитель
Сообщение о пожаре	По телефону: - с мобильных телефонов: оператор "Мегафон" - "010","112"; оператор "МТС" - "010", "112"; оператор "Билайн" - "001", "112" - с городских телефонов 01, 112. При сообщении с помощью телефона четко называют: адрес (ГОРОД ВЕЛИКИЕ ЛУКИ УЛИЦА ЗАСЛОНОВА ДОМ 70), место возникновения пожара, свою должность и фамилию. Включить автоматические системы противопожарной защиты: системы оповещения людей о пожаре.	Первый, обнаруживший пожар
Эвакуация людей и материальных ценностей	Сохранять спокойствие. В случае угрозы жизни людей организовать меры по быстрой и безопасной эвакуации людей и сохранности материальных ценностей, используя спасательные устройства, средства для защиты органов дыхания, открыть двери запасных эвакуационных выходов. Направлять людей, находящихся в здании, к эвакуационным выходам в соответствии с планом эвакуации. Допускать к эвакуации персонал, который имеет средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Персонал, согласно штатному расписанию
Встреча подразделений пожарной охраны	Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, указать места размещения наружных пожарных гидрантов, предоставить планы эвакуации, проинформировать руководителя тушения пожара о количестве людей, оставшихся	Руководитель или лицо, его замещающее или лицо, в установленном порядке назначенное ответственным за обеспечение пожарной безопасности

	<p>в здании, о конструктивных и технологических особенностях объекта, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ и материалов, сильнодействующих ядовитых веществах и другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.</p>	
--	---	--

## 9. Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей

9.1. Зданий для проживания людей в Учреждении не имеется, поэтому меры пожарной безопасности в таких зданиях в рамках настоящей инструкции не рассматриваются.

9.2. Проведение вводного противопожарного инструктажа завершается проверкой соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в Учреждении, требованиям, предусмотренным программой вводного противопожарного инструктажа, которую осуществляет лицо, проводившее противопожарный инструктаж, либо иное лицо, назначенное директором Лицея.

9.3. О проведении вводного противопожарного инструктажа лица, осуществляющего трудовую или служебную деятельность в Учреждении, после проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программой вводного противопожарного инструктажа, должностным лицом проводившим проверку, производится запись в журнале учета противопожарных инструктажей.

9.4. Лица, показавшие неудовлетворительные результаты проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программой вводного противопожарного инструктажа, по итогам проведения противопожарных инструктажей, к осуществлению трудовой (служебной) деятельности в Учреждении не допускаются до подтверждения необходимых знаний и умений.

9.5. Вводный противопожарный инструктаж проводятся индивидуально или с группой лиц, осуществляющих аналогичную трудовую или служебную деятельность, в пределах помещения, пожарного отсека здания, здания, сооружения одного класса функциональной пожарной опасности.

Разработал

Специалист по охране труда \_\_\_\_\_

